



COMUNE DI CURTAROLO

Provincia di Padova



Comune di CURTAROLO



Prot.N. **0011802 A** 03/12/2020 10.50
Corrisp. Sindaco
Class. 2-0-0 c_0226

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

COMMITTENTE:
Comune di Curtarolo



PROGETTISTI:
Dott. Arch. Stefano Meneghini
Dott. For. E. Michela Mutto Accordi

COLLABORATORI:
Dott. in Arch. Francesca Baccan
Dott. in Arch. Matteo Destro



ELAB. 6 **QUADRO GENERALE**

Rev. 00
Dicembre 2020



"The way for global sustainability"

CONSYLIO S.R.L.

Architettura - Ingegneria - Paesaggistica - Qualità - Ambiente - Sicurezza
Via L. Pellizzo, 14 - 35128 Padova (PD) - Tel/ Fax 049 8072072
info@consylio.eu - www.consylio.eu

LEGENDA AMBITO EDILIZIO

FUNZIONE PRINCIPALE

- 1 - Pubblica Amministrazione
- 2 - Istruzione (scuole di ogni grado)
- 3 - Impianti sportivi
- 4 - Giustizia/Forze dell'ordine
- 5 - Sanità
- 6 - Culto
- 7 - Residenziale
- 8 - Parcheggi e autorimesse
- 9 - Verde
- 10 - Pubblica utilità
- 11 - Tempo libero

TITOLO DI GODIMENTO

- 1 - Proprietà
- 2 - Locazione
- 3 - Comodato
- 4 - Concessione
- 5 - Comproprietà

VINCOLI

- NO - Nessuno
- PA - Paesaggistico ambientale
- MO - Monumentale

INTERVENTI IN ATTO

- SI - Lavori in corso
- NO - Nessuno
- PG - In fase di progetto

SCELTA

- SI - Inserimento nel piano di interventi
- NO - Non oggetto di intervento

PRIORITA'

- A - Alta
- M - Media
- B - Bassa

LEGENDA AMBITO URBANO

CLASSIFICAZIONE

- 1 - Strada carrabile a doppio senso
- 2 - Strada carrabile a senso unico
- 3 - Zona pedonale
- 4 - Piazza
- 5 - Parco/Giardino pubblico
- 6 - Cimitero

EMERGENZE SOCIALI

- SI - Presenza di segnalazioni da parte di privati, associazioni, enti, ecc...
- NO - Nessuna segnalazione

INTERVENTI IN ATTO

- P - Progetto (inserita nel piano di investimento, soggetto a futuri interventi)
- SI - Cantiere (presenza di lavori in corso)
- NO - Nessuno

CONCENTRAZIONE SERVIZI

Presenza di strutture pubbliche e private aperte al pubblico

- A - Alta
- M - Media
- B - Bassa

CONFORMITA'

- SI - Accessibile
- AD - Da adeguare
- NO - Non accessibile

SCELTA

- SI - Inserimento nel piano di interventi
- NO - Non oggetto di intervento

PRIORITA'

- A - Alta
- M - Media
- B - Bassa

QUADRO GENERALE AMBITO EDILIZIO																	
Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)																	
N° Edificio	Descrizione	Funzione principale	Titolo godimento	Vicoli	Interventi in atto	Scelta	Priorità	Parcheggi	Accesso	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Costo tipologia intervento				Stima del Costo Totale dell'intervento	Note
												Percorsi	Varie	Stima del Costo dei Lavori			
EDF.01 - Sede Municipale	La Sede Municipale di Curtarolo si sviluppa su due livelli, con gli uffici tecnici al piano terra. Sono presenti due posti riservati per disabili sul retro (prospetto est), nell'area riservata al parcheggio dei dipendenti. Da questo lato è presente l'accesso per i dipendenti, che però non è conforme alla normativa per disabili. L'accesso per il pubblico, privo di barriere architettoniche, si trova invece ad ovest, verso Piazza Martiri. È connesso tramite rampa al parcheggio dei dipendenti menzionato in precedenza, ma è privo di un percorso pedonale accessibile che sia in grado di collegare l'edificio alla più vicina fermata dei mezzi di trasporto.	1	1	NO	NO	SI	A			14000	1600	1950	7300	24850	33133,33	-	
EDF.02 - Palazzo Cesare Battisti	Palazzo Cesare Battisti si trova al centro di Curtarolo, vicino al Municipio. Si tratta di un edificio a forma di U con quattro piani fuori terra. La pavimentazione esterna si presenta in buono stato, con la presenza di una rampa disabili per permetterne l'accesso all'interno della struttura. Tuttavia non sono presenti parcheggi riservati ai diversamente abili in prossimità dell'ingresso, e nemmeno percorsi pedonali privi di barriere per raggiungere il punto più vicino di fermata mezzi pubblici. La struttura è provvista di un bagno per disabili dedicato.	1	1	MO	NO	SI	B			800	2200	2600	9150	14750	19666,67	-	
EDF.03 - Uffici Polizia Locale	Gli uffici della Polizia locale si trovano al piano terra di un edificio adiacente a Piazzetta Curte Rudolo, in adiacenza alla parte di edificio destinata a centro famiglia. Non sono presenti parcheggi riservati ai disabili in prossimità dell'accesso all'edificio. La struttura è provvista di un solo bagno, conforme alla normativa per disabili per quanto riguarda i sanitari, ma necessita di maniglioni e specchio.	4	1	NO	NO	SI	B	800		800		650	2650	4900	6533,33	-	
EDF.04 - Centro Famiglia	Il Centro Famiglia si trova al piano terra di un edificio sito in piazzetta Curte Rudolo, in adiacenza alla parte di edificio dove si trovano gli uffici della Polizia Locale (EDF.03). Non sono presenti parcheggi riservati ai disabili in prossimità dell'accesso all'edificio, e nemmeno percorsi pedonali privi di barriere per raggiungere il punto più vicino di fermata mezzi pubblici. La struttura è provvista di un solo bagno, conforme alla normativa per disabili.	11	1	NO	NO	SI	M					650	2650	3300	4400,00	-	
EDF.05 - Centro Anziani e Associazioni e Centro informatico	Il Centro Anziani e Associazione e Centro informatico si trova al primo piano di un edificio sito in piazzetta Curte Rudolo, lo stesso edificio nel quale al piano terra si trovano gli uffici della Polizia Locale e il centro famiglia (EDF.3 e EDF.4). L'accesso al Centro avviene tramite un ascensore conforme alla normativa disabili, che permette di raggiungere il pianerottolo del piano primo dove si trova la porta di ingresso al servizio. Non sono presenti parcheggi riservati ai disabili in prossimità dell'ingresso dell'edificio che ospita il Centro, e nemmeno percorsi pedonali privi di barriere per raggiungere il punto più vicino di fermata mezzi pubblici. La struttura è dotata di servizi igienici per disabili in numero adeguato all'utenza. L'accessibilità al piano è garantita in quanto è presente un ascensore che collega a tutti i piani della palazzina.	11	1	NO	NO	SI	B				850	1300	8650	10800	14400,00	-	
EDF.06 - Sala Polivalente FORUM	La sala Polivalente Forum si trova adiacente all'impianto sportivo San Francesco di Curtarolo. È quindi adiacente alle scuole primaria e secondaria e a pochi passi dal Municipio. Un percorso pedonale dedicato la collega al parcheggio all'incrocio tra Via J.F. Kennedy e Via Dalmazia, dove sono presenti posti auto riservati ai disabili e un accesso a pista ciclabile. Tuttavia manca un percorso pedonale privo di barriere che colleghi l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto. Alla sala si può accedere sia attraverso un ingresso indipendente, sia attraverso gli spogliatoi dell'impianto sportivo San Francesco. L'ingresso indipendente presenta una pavimentazione lineare e in buono stato. All'interno della struttura sono presenti servizi igienici per disabili in numero adeguato all'utenza.	11	1	NO	NO	SI	B			800	1200	1300	1850	5150	6866,67	-	
EDF.07 - Magazzino Comunale e Sede della Protezione Civile	Il magazzino comunale e sede della protezione civile si trova in zona industriale, in prossimità dell'eccentro. Si tratta di un edificio/capannone in calcestruzzo a due piani non accessibile ai disabili, privo di bagno per disabili. La pavimentazione esterna è per la maggior parte costituita da ghiaia, mentre un breve tratto in corrispondenza dell'ingresso è costituito da manto stradale in buono stato.	10	1	NO	NO	SI	M	800		3740	2600	8250	2650	18040	24053,33	-	
EDF.08 - Palazzina in Via Don G. Bosco	La Palazzina in Via Don G. Bosco è un fabbricato in legno che si sviluppa su un unico piano fuori terra. Una strada privata in ghiaia porta al parcheggio, anch'esso in ghiaia, dove non sono presenti posti riservati ai disabili. Tuttavia, l'ingresso della struttura si presenta pianare e quindi accessibile, mentre all'interno è presente un bagno per disabili. Manca una fermata autobus che permetta ai fruitori di poter raggiungere il servizio anche con mezzi pubblici.	9	1	PA	NO	SI	B	1382		800		2274	10495	14951	19934,67	-	

QUADRO GENERALE AMBITO EDILIZIO																	
Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)																	
N° Edificio	Descrizione	Funzione principale	Titolo godimento	Vicoli	Interventi in atto	Scelta	Priorità	Parcheggi	Accesso	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Costo tipologia intervento				Stima del Costo Totale dell'intervento	Note
												Percorsi	Varie	Stima del Costo dei Lavori			
EDF.09 - Sala Polivalente "A. Daolio" a Santa Maria di Non	La sala polivalente A. Daolio è adiacente alla scuola primaria "G. e V. Cappellari" ed è dotata di parcheggio dedicato, privo di posto auto per disabili. È accessibile tramite percorso pedonale che si presenta in buono stato con pavimentazione in piano. Si evidenzia però un dislivello superiore a 2,5 cm nella soglia di uscita per accedere alla palestra. All'interno della sala polivalente è presente un bagno per disabili.	11	1	NO	NO	SI	B	800		1280	200	3150	3800	9230	12306,67	-	
ISP.01 - Impianto sportivo "S. Francesco" in Curtarolo Capoluogo	L'impianto sportivo S. Francesco di Curtarolo si trova in pieno centro, adiacente alle scuole primaria e secondaria, a pochi passi dal Municipio. È connesso al parcheggio ubicato all'incrocio tra Via J.F. Kennedy e Via Dalmazia tramite percorso pedonale, e qui si trovano parcheggi riservati ai disabili e un accesso alla pista ciclabile. La pavimentazione esterna si presenta in buono stato, tuttavia, manca un percorso pedonale privo di barriere che colleghi l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto. All'interno la struttura è dotata di servizi igienici per disabili, e anche di docce accessibili nelle aree spogliatoio. Le tribune del campo da calcio risultano inaccessibili e prive di spazi riservati ai disabili.	3	1	NO	NO	SI	M				26510	1950	3650	32110	42813,33	-	
ISP.02 - Impianto Sportivo "Vulcania" a Santa Maria di Non	L'impianto sportivo Vulcania è dotato di parcheggio con posto riservato a disabili, tuttavia il percorso pedonale per accedere al servizio si presenta in cattivo stato e con dislivelli in alcuni punti anche superiori a 2,5cm. Ampie aree esterne sono coperte da ghiaia. La zona degli spogliatoi non è dotata di bagni per disabili o docce dedicate.	3	1	NO	NO	SI	M	100		7000	1000	2140	2650	12890	17186,67	-	
ISP.03 - Impianto Sportivo "La Brenta" a Pieve di Curtarolo	L'impianto sportivo "La Brenta" a Pieve di Curtarolo si trova in una zona appena esterna al centro di Pieve. Nel parcheggio non sono presenti posti auto riservati ai disabili e nemmeno percorsi pedonali dedicati per raggiungere la fermata dei mezzi di trasporto. La pavimentazione esterna non è in buono stato. Le tribune sono del tutto inaccessibili, mentre gli spogliatoi hanno i servizi igienici per disabili ma risultano privi di doccia con seggiolino.	3	1	NO	NO	SI	M	800		1280	1800	2500	2650	9030	12040,00	-	
SCP.01 - Scuola primaria "Anna Frank"	La scuola Primaria in oggetto non presenta gravi problematiche per l'accessibilità dei disabili in quanto si tratta di un edificio posto su un unico piano. Il giardino presenta un accesso laterale al parcheggio tra l'incrocio di Via J.F. Kennedy e Via Dalmazia, dove ci sono posti auto riservati ai disabili e un accesso alla pista ciclabile. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, invece, lo scuolabus si ferma di fronte all'entrata principale nell'area di sosta ad esso dedicato, permettendo agli scolari di accedere in sicurezza alla struttura. All'interno i servizi igienici sono adatti ad un'utenza disabile ma sarà necessario sostituire lo specchio.	2	1	NO	NO	SI	B	800		800		1650	8150	11400	15200,00	-	
SCP.02 - Scuola primaria "Umberto I" e Sala Polivalente "F. De André" a Pieve	La scuola Primaria in oggetto si sviluppa su un solo piano fuori terra. È presente una fermata dell'autobus davanti all'ingresso, facilmente raggiungibile in quanto priva di barriere architettoniche. I parcheggi sono ricavati nel lato strada opposto al complesso scolastico, con anche dei posti riservati ai disabili. La pavimentazione esterna risulta complessivamente in buono stato. Non vi è una rampa di accesso esterna in corrispondenza dell'entrata principale dell'edificio, ma l'accesso è consentito grazie ad una rampa interna posta a sinistra rispetto la scalinata principale. All'interno dell'edificio è presente un solo bagno per disabili.	2	1	NO	NO	SI	M	800			1000	1300	10900	14000	18666,67	-	
SCP.03 - Scuola primaria "G. e V. Cappellari"	La scuola Primaria in oggetto si sviluppa su un solo piano fuori terra. È dotata di parcheggio con posto riservato ai disabili ed è raggiungibile da mezzi pubblici. La pavimentazione esterna risulta complessivamente in buono stato, ma sono presenti alcuni punti con dissesti dovuti alla vegetazione, inoltre, in prossimità di alcune porte esterne si hanno dei gradini. Internamente è presente un solo bagno disabili.	2	1	NO	NO	SI	B	800		800	200		10900	12700	16933,33	-	
SCS.01 - Scuola secondaria "P. B. Longo"	La Scuola Secondaria di primo grado P.B. Longo si presenta come un edificio di due piani con annessa la palestra. È adiacente alla scuola primaria Anna Frank e all'impianto sportivo San Francesco di Curtarolo. Esternamente il cortile è per la maggior parte in ghiaia, ma l'accessibilità al piano terra rialzato è garantita dal percorso pavimentato che dal cancello porta alla rampa in prossimità dell'ingresso. Al piano terra è presente un solo servizio per disabili e per accedere al piano primo la scala è sprovvista di servo scala. Internamente è installato un ascensore che collega il piano terra con il piano primo, tuttavia, il piano rialzato in cui sono presenti gli uffici della segreteria e del preside non sono accessibili.	2	1	NO	NO	SI	B	800		5580	13205	5010	12750	37345	49793,33	-	
TOTALE COMPLESSIVO (EURO)								7 882,00	0,00	37 680,00	52 365,00	36 674,00	100 845,00	235 446,00	313 928,00		

QUADRO GENERALE AMBITO URBANO																		
Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)																		
N° Spazio Urbano	Descrizione luogo	Classificazione	Emergenze sociali	Interventi in atto	Concentrazione servizi	Conformità	Scelta	Priorità	Costo tipologia intervento							Stima del Costo dei Lavori	Stima del Costo Totale dell'Intervento	Note
									Parcheggi	Servizi Igiene	Percorsi	Dislivelli	Varie					
CIM.01 - Cimitero di Pieve	Il Cimitero di Pieve non presenta parcheggi riservati a persone con disabilità. All'esterno la pavimentazione del percorso pedonale risulta in cattivo stato con sconnessioni, dislivelli diffusi e mancanza di rampe. Vi è anche la presenza di una parte in ghiaia. Il piano superiore dei loculi è servito da ascensore.	6	SI		A	AD	SI	A	1527,5	3500	15280	1600	2800	24707,5	32943,33	-		
CIM.02 - Cimitero di S. Maria di Non	Il Cimitero di Santa Maria di Non non presenta un posto auto riservato ai disabili in corrispondenza dell'ingresso, ma è accessibile ai disabili per quanto riguarda i percorsi interni al cimitero stesso. Il percorso pedonale interno non presenta problematiche rilevanti. Non sono presenti bagni attrezzati per disabili.	6	SI	NO	A	AD	SI	A	800	3500	6544		2100	12944	17258,67	-		
PRK.01 - Parco giochi di Via A. Volta in Curtarolo Capoluogo	L'area giochi si trova nella parte nord del capoluogo. Non presenta percorsi praticabili e mancano parcheggi riservato a disabili. Non sono presenti dei giochi inclusivi, e i giochi presenti non sono accessibili in quanto si trovano sul manto erboso.	5	SI	NO	B	AD	SI	M	800		2180		7845	10825	14433,33	-		
PRK.02 - Parco giochi di Via S. Francesco in Curtarolo Capoluogo	L'area giochi si trova in prossimità del campo da calcio e della Sala Forum. Non sono presenti dei percorsi pavimentati e manca il parcheggio riservato ai disabili. Non sono presenti dei giochi inclusivi, ma sono presenti solo due giochi a molla. L'accesso al marciapiede dalla strada presenta una rampa in cattivo stato.	5	NO	SI	B	SI	SI	B	800		920	200	11545	13465	17953,33	-		
PRK.03 - Parco giochi di Via L. Mandic a Santa Maria di Non	L'area giochi si trova a Santa Maria di Non, c'è un'area parcheggio davanti ben delimitata ma non sono presenti dei posti auto per disabili. I percorsi esterni di accesso sono pavimentati ma sono presenti alcune sconnessioni nel cemento. Non sono presenti dei giochi inclusivi, e i giochi presenti non sono accessibili in quanto si trovano sull'erba e non sono presenti dei percorsi interni.	5	SI	NO	B	AD	SI	M	1600		3860	400	9945	15805	21073,33	-		
PRK.04 - Parco giochi di Via S. Luca e Pieve	L'area giochi situata a Pieve di Curtarolo, vanta la presenza di un parcheggio riservato ai disabili. I percorsi sono tutti pavimentati ma sono presenti alcune sconnessioni nel cemento. Non sono presenti dei giochi inclusivi, e i giochi presenti non sono accessibili in quanto si trovano sull'erba.	5	NO	NO	B	AD	SI	M	100		1340		7845	9285	12380,00	-		

QUADRO GENERALE AMBITO URBANO																	
Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)																	
N° Spazio Urbano	Descrizione luogo	Classificazione	Emergenze sociali	Interventi in atto	Concentrazione servizi	Conformità	Scelta	Priorità	Costo tipologia intervento							Stima del Costo Totale dell'Intervento	Note
									Parcheggi	Servizi Igiene	Percorsi	Dislivelli	Varie	Stima del Costo dei Lavori	Stima del Costo Totale dell'Intervento		
PZZ.01 - Piazza Martiri	Piazza Martiri rappresenta il cuore del paese di Curtarolo. Di fronte ad essa si trova l'entrata principale del Municipio, mentre lateralmente vi è l'omonimo parcheggio con due posti riservati ai disabili. In generale la piazza risulta accessibile e in buono stato. Dal parcheggio di Piazza Martiri si può raggiungere a piedi Piazzetta Curte Rudolo dove si trovano edifici di proprietà della pubblica amministrazione (Palazzo Cesare Battisti e il palazzo ad esso adiacente sede della Polizia Locale, del Centro Famiglia, del Centro Anziani e di altre associazioni). La fermata di mezzi pubblici più vicina si trova invece a ovest della piazza, sulla Statale 47 - Via Valsugana, ad un livello più alto rispetto al piano della piazza. E' raggiungibile tramite una rampa sempre attraverso il parcheggio.	4	NO	NO	M	SI	SI	B	200		2500	1200	2100	6000	8000,00	-	
PZZ.02 - Area del Centro Parrocchiale in Curtarolo Capoluogo	L'area del Centro Parrocchiale di Curtarolo presenta una pavimentazione esterna in ghiaia su tutti e quattro i suoi prospetti. Il parcheggio riservato a disabili si trova ad est rispetto l'ingresso alla parrocchia. Non vi sono rampe che assicurino l'accessibilità all'edificio se non una piccola rampa metallica in prossimità delle scale per l'uscita antincendio.	4	NO	NO	A	AD	SI	B	100		1928	200		2228	2970,67	-	
PZZ.03 - Area della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Non	L'area Parrocchiale di Santa Maria di Non si presenta come una piazza di forma quadrangolare in sampietrini di colore rosso, separati da una pavimentazione in pietra di colore bianco a formare un disegno geometrico. Dalla piazza non è possibile accedere alla chiesa in quanto non è presente alcuna rampa. Per accedervi con la carrozzina sarà necessario entrare dal lato sud. Nel complesso la pavimentazione risulta in buono stato, ma necessita di sistemazioni puntuali in corrispondenza degli alberi.	4	NO	NO	B	SI	SI	B	800		2900	200		3900	5200,00	-	
PZZ.04 - Area del Santuario di Tessara a Santa Maria di Non	L'Area del Santuario di Tessara si trova nella periferia del comune di Santa Maria di Non, nei pressi del fiume Brenta. Il parcheggio non presenta posti riservati a persone con disabilità e non vi è nemmeno una rampa di accesso alla chiesa. Anche se nel complesso la pavimentazione del sagrato esterno risulta in buone condizioni, l'area di accesso alla parrocchia ha alcune disconnessioni, e l'area del parcheggio è totalmente in ghiaia.	4	SI	NO	M	AD	SI	M	800		1340	200	2100	4440	5920,00	-	
PZZ.05 - Area della Chiesa Parrocchiale di Pieve di Curtarolo	La Chiesa parrocchiale di Pieve presenta un parcheggio senza posti riservati a persone con disabilità. Nel complesso la pavimentazione del sagrato si presenta in buono stato anche se si potrebbe fare della manutenzione in corrispondenza all'accesso del parcheggio. Manca una rampa per accedere all'interno della chiesa.	4	NO	NO	A	SI	SI	B	800		500	200	2100	3600	4800,00	-	

QUADRO GENERALE AMBITO URBANO																		
Amministrazione: Comune di Curtarolo (PD)																		
N° Spazio Urbano	Descrizione luogo	Classificazione	Emergenze sociali	Interventi in atto	Concentrazione servizi	Conformità	Scelta	Priorità	Costo tipologia intervento							Stima del Costo dei Lavori	Stima del Costo Totale dell'Intervento	Note
									Parcheggi	Servizi Igienici	Percorsi	Dislivelli	Varie					
PZZ.06 - Piazza Generale Dalla Chiesa a Pieve	La Piazza Della Chiesa di Pieve si presenta come un'area parcheggi di un complesso residenziale. Vi sono dei parcheggi dedicati a disabili ma risultano poco evidenti per via dell'usura della segnaletica orizzontale. Nel complesso la pavimentazione dell'area della piazza è in buono stato ma l'attraversamento pedonale non è in grado di consentire l'accesso ai diversamente abili, a causa del gradino tra manto stradale e marciapiede. In alcuni punti, dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale, sono presenti delle rampe, che però versano in cattivo stato.	4	SI	NO	M	AD	SI	B	100		500	1800	2100	4500	6000,00	-		
PZZ.07 - Area delle "Corti Venete" a Pieve	L'area delle corti venete non presenta parcheggi riservati a persone con disabilità. I percorsi pedonali più nuovi, in blocchi permeabili, si trovano in buono stato e sono accessibili dal manto stradale attraverso raccordi, anche con strisce pedonali, privi di dislivello. La pavimentazione del vecchio marciapiede asfaltato è invece più dissestata.	4	NO	NO	M	AD	SI	B	1600		500		2100	4200	5600,00	-		
TOTALE COMPLESSIVO (EURO)									10 027,50	7 000,00	40 292,00	6 000,00	52 580,00	115 899,50	154 532,67			

QUADRO GENERALE PRINCIPALI PERCORSI

PERCORSI	TIPOLOGIA	QUANTITA	COSTO	STIMA DEL COSTO	STIMA DEL COSTO TOTALE
			a corpo	DEI LAVORI	DELL'INTERVENTO
P 01	Raccordo mediamente accessibile	6	300,00 €	1 800,00	2 400,00
P 01	Raccordo NON accessibile	4	600,00 €	2 400,00	3 200,00
P 01	Attraversamento mediamente accessibile	1	1 000,00 €	1 000,00	1 333,33
P 01	Attraversamento NON accessibile	4	2 000,00 €	8 000,00	10 666,67
P 02	Raccordo NON accessibile	2	600,00 €	1 200,00	1 600,00
P 02	Attraversamento NON accessibile	1	2 000,00 €	2 000,00	2 666,67
P 03	Raccordo mediamente accessibile	1	300,00	300,00	400,00
P 03	Raccordo NON accessibile	1	600,00 €	600,00	800,00
P 03	Attraversamento mediamente accessibile	1	1 000,00 €	1 000,00	1 333,33
P 04	Raccordo mediamente accessibile	1	300,00 €	300,00	400,00
P 04	Attraversamento NON accessibile	1	2 000,00 €	2 000,00	2 666,67
P 05	Raccordo mediamente accessibile	8	300,00 €	2 400,00	3 200,00
P 05	Raccordo NON accessibile	2	600,00 €	1 200,00	1 600,00
P 07	Raccordo mediamente accessibile	3	300,00 €	900,00	1 200,00
P 07	Attraversamento mediamente accessibile	1	1 000,00 €	1 000,00	1 333,33
P 08	Raccordo mediamente accessibile	4	300,00 €	1 200,00	1 600,00
P 08	Raccordo NON accessibile	2	600,00 €	1 200,00	1 600,00
P 08	Attraversamento mediamente accessibile	1	1 000,00 €	1 000,00	1 333,33
P 08	Attraversamento NON accessibile	2	2 000,00 €	4 000,00	5 333,33
P 09	Raccordo mediamente accessibile	5	300,00 €	1 500,00	2 000,00
P 09	Raccordo NON accessibile	3	600,00 €	1 800,00	2 400,00
P 10	Raccordo NON accessibile	1	600,00 €	600,00	800,00
P 12	Raccordo mediamente accessibile	1	300,00 €	300,00	400,00
P 12	Attraversamento NON accessibile	1	2 000,00 €	2 000,00	2 666,67
P 13	Raccordo mediamente accessibile	4	300,00 €	1 200,00	1 600,00
P 14	Raccordo mediamente accessibile	2	300,00 €	600,00	800,00
P 14	Raccordo NON accessibile	1	600,00 €	600,00	800,00
P 14	Attraversamento NON accessibile	2	2 000,00 €	4 000,00	5 333,33
P 15	Attraversamento NON accessibile	1	2 000,00 €	2 000,00	2 666,67
TOTALE COMPLESSIVO (EURO)				48 100,00	64 133,33

QUADRO GENERALE PRINCIPALI FERMATE

FERMATE	TIPOLOGIA	QUANTITÀ	PREZZI UNITARI	STIMA DEL COSTO	STIMA DEL COSTO TOTALE
				DEI LAVORI	DELL'INTERVENTO
F 01.a - Via G. MARconi	Fermata Non Accessibile	1	1 500,00 €	1 500,00	2 000,00
F 01.b - Via G. MARconi	Fermata Mediamente Accessibile	1	1 000,00 €	1 000,00	1 333,33
F 02.a - Via A. De Gasperi	Fermata Non Accessibile	1	1 500,00 €	1 500,00	2 000,00
F 02.b - Via A. De Gasperi	Fermata Non Accessibile	1	1 500,00 €	1 500,00	2 000,00
F 03.a - Via Valsugana Nord	Fermata Non Accessibile	1	1 500,00 €	1 500,00	2 000,00
F 03.b - Via Valsugana Nord	Fermata Non Accessibile	1	1 500,00 €	1 500,00	2 000,00
F 04.a - Via Valsugana Sud	Fermata Mediamente Accessibile	1	1 000,00 €	1 000,00	1 333,33
F 05.a - Via Santa Maria di Non Nord	Fermata Non Accessibile	1	1 500,00 €	1 500,00	2 000,00
F 05.b - Via Santa Maria di Non Nord	Fermata Non Accessibile	1	1 500,00 €	1 500,00	2 000,00
F 06.a - Via Santa Maria di Non Sud	Fermata Non Accessibile	1	1 500,00 €	1 500,00	2 000,00
F 06.b - Via Santa Maria di Non Sud	Fermata Non Accessibile	1	1 500,00 €	1 500,00	2 000,00
F 07.a - Via Monte Nero Ovest	Fermata Non Accessibile	1	1 500,00 €	1 500,00	2 000,00
F 07.b - Via Monte Nero Ovest	Fermata Non Accessibile	1	1 500,00 €	1 500,00	2 000,00
F 08.a - Via Monte Nero Est	Fermata Non Accessibile	1	1 500,00 €	1 500,00	2 000,00
F 08.b - ViaMonte Nero Est	Fermata Non Accessibile	1	1 500,00 €	1 500,00	2 000,00
F 09.a - Via Argine di Villabozza	Fermata Mediamente Accessibile	1	1 000,00 €	1 000,00	1 333,33
F 09.b - Via Argine di Villabozza	Fermata Non Accessibile	1	1 500,00 €	1 500,00	2 000,00
TOTALE COMPLESSIVO (EURO)				24 000,00	32 000,00

TIPOLOGIA URBANA	COSTO TOTALE DEI LAVORI	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO
Edifici	235 446,00	313 928,00
Spazi Urbani	115 899,50	154 532,67
Principali Percorsi	48 100,00	64 133,33
Principali Fermate	24 000,00	32 000,00
TOTALE COMPLESSIVO (EURO)	423 445,50	564 594,00